



HKN.9027.1.19.2025.BK

Maków Mazowiecki, dnia 14.01.2025 r.

Wójt Gminy Krasnosielec

ul. Rynek 40

06-212 Krasnosielec

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 416 ze zm.),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 537),
- § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach nr: **HKL.9052.187.2024** i **HKL.9052.188.2024** z dnia **05.02.2024 r.**, oraz protokołach nr: 12/N/Mak i 13/N/Mak sporządzonych dnia 31.01.2024 r.

oraz w sprawozdaniu nr: **HKL.9052.331.2024** z dnia **08.03.2024 r.**, oraz protokole nr: 29/N/Mak sporządzonych dnia 20.02.2024 r.

oraz w sprawozdaniu nr: **HKL.9052.709.2024** i **HKL.9052.710.2024** z dnia **22.04.2024 r.**, oraz protokołach nr: 15/N/Mak i 16/N/Mak sporządzonych dnia 17.04.2024 r.

oraz w sprawozdaniu nr: **HKL.9052.2293.2024** i **HKL.9052.2294.2024** z dnia **23.10.2024 r.**, oraz protokołach nr: 98/N/Mak i 99/N/Mak sporządzonych dnia 16.10.2024 r.

oraz w sprawozdaniu nr: **HKL.9052.2557.2024** z dnia **05.12.2024 r.**, oraz protokole nr: 108/N/Mak sporządzonych dnia 13.11.2024 r.

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek.

Badania zostały wykonane przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kopernika 3.

z punktów zgodności w :

- Przychodnia Lekarska „EMED” w Krasnosielcu gm. Krasnosielc,
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Krasnosielcu gm. Krasnosielc,
- Stacja Uzdatniania Wody w Krasnosielcu gm. Krasnosielc

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu o produkcji 100-1000 m³/d Krasnosielc gm. Krasnosielc

zarządzanego przez Gminę Krasnosielc, ul. Rynek 40, 06-213 Krasnosielc

Uzasadnienie

Jedynie w okresie od 27.06.2024 r. do 23.07.2024 r. stwierdzony był brak przydatności wody z powodu wystąpienia pojedynczych bakterii z grupy coli, Escherichia Coli oraz enterokoków. Po przeprowadzeniu działań naprawczych woda spełniała wymagania załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Makowie Mazowieckim

Anna Załęska-

Napiórkowska

mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska

(podpis elektroniczny)

Elektronicznie podpisany przez
Anna Załęska-Napiórkowska
Data: 2025.01.14 14:54:04 +01'00'

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Krasnosielc, ul. Rynek 40, 06-212 Krasnosielc,

2. A/a.

Sporządził:

Bartosz Kowalski

tel. 29 7171300 wew. 34/ 888515081